

*Черкашину
к исполнению,
предоставить ответственный
лицу*



С.Ф.

**ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
ХАНТЫ-МАНСЬСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРА**

Прокуратура города Сургута

ул. Островского, д.47
г. Сургут, Россия, 628418
тел. 8(3462) 21-99-05, факс 21-99-15

14.10.2014 № 10-12356-2014

на № _____ от _____

Директору Бюджетного учреждения
ХМАО-Югры «Комплексный центр
социального обслуживания населения»
«Городская социальная служба»

Чочовой Н.Б.

ул.Лермонтова, дом 3/1,
г.Сургут, 628400, Россия

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устранении нарушений закона

Прокуратурой города проведена проверка исполнения Бюджетным учреждением ХМАО-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения» «Городская социальная служба» (далее по тексту БУ ХМАО-Югры «КЦСОН» «Городская социальная служба») требований действующего федерального законодательства о пожарной безопасности в части оборудования объектов учреждения с круглосуточным пребыванием граждан устройством, обеспечивающим дублирование сигнала о пожаре на пункт подразделения пожарной охраны без участия человека.

По результатам проведенной проверки объекта БУ ХМАО «КЦСОН» «Городская социальная служба», расположенного по адресу: г.Сургут, ул.Бажова, дом 16/1, где непосредственно располагаются отделения с круглосуточным пребыванием граждан, выявлены следующие нарушения требований федерального законодательства о пожарной безопасности.

В соответствии с требованиями ст.3 Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» регламентировано, что система обеспечения пожарной безопасности - это совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

К основным функциям системы обеспечения пожарной безопасности относятся создание пожарной охраны и организация ее деятельности; выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности.

Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 утверждены Правила противопожарной режима в Российской Федерации, которые непосредственно содержат требования пожарной

Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Комплексный центр социального обслуживания населения»
«Городская социальная служба»

Вх. № 975/14 на 3 листах
16 « 10 » 20 14 г.

СЗ № 012232

безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

Согласно пункту 4 Правил противопожарного режима в Российской Федерации предусмотрено, что руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте.

Согласно пунктам 61, 64 Правил противопожарного режима в Российской Федерации регламентировано, что руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.

Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта.

При проверке БУ ХМАО-Югры «КЦСОН» «Городская социальная служба» 08.10.2014 с участием инженера ОГПН ОНД (по г.Сургуту) Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре прокуратурой города выявлены нарушения вышеуказанных пунктов Правил противопожарного режима в Российской Федерации в деятельности Учреждения.

В нарушение пункта 61 Правил на объекте отсутствовала исполнительная документация на установку автоматической пожарной сигнализации, по факту отсутствовала исполнительная документация на прибор «Тандем IP-M»,

В нарушение п.64 Правил на объекте БУ ХМАО-Югры «КЦСОН» «Городская социальная служба» не было обеспечено наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о неисправности установки автоматической пожарной сигнализации.

Вышеуказанные нарушения являются недопустимым, так как их соблюдение направлено на обеспечение защиты жизни и здоровья граждан, пребывающих в Учреждении.

Выявленные нарушения свидетельствуют о недобросовестном, халатном исполнении своих должностных обязанностей должностным лицом

БУ ХМАО-Югры «КЦСОН» «Городская социальная служба», ответственным за пожарную безопасность в Учреждении, и отсутствии с Вашей стороны строго ведомственного контроля за работой подчиненного сотрудника.

На основании изложенного и руководствуясь ст.24 ФЗ Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1.Безотлагательно рассмотреть настоящее представление об устранении нарушений закона с обязательным участием прокурора г.Сургута.

2.Незамедлительно устранить выявленные нарушения.

3.Решить вопрос о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.

5.О принятых мерах сообщить прокурору в месячный срок со дня внесения представления в письменной форме с приложением соответствующих документов.

Заместитель прокурора города



М.А. Колокольчиков